



Avdelningen för regelarbete och expertstöd
Ulla Rosenius, 08-730 90 16
arbetsmiljoverket@av.se

PM angående utrymningsskyltar enligt ISO-standard

Med anledning av att Arbetsmiljöverket har fått en förfrågan om hur vi ser på möjligheten att använda utrymningsskyltar enligt standarden ISO 70 10 gör REM nedanstående ställningstagande.

Fråga

Frågeställaren önskar svar att dessa skyltar är godkända att användas i Sverige och att de följer gällande EU-direktiv.



REM:s ställningstagande

Bestämmelser om skyltar finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyltar och signaler, AFS 2008:13, som implementerar EU:s direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet.

Enligt AFS 2008:13 Bilaga 1.1 gäller att i de situationer och för den information som anges i föreskriften endast de skyltar som anges i bilagorna får användas.

Samtidigt får de använda symbolerna i bilagorna avvika något förutsatt att de återger samma innehåll och inte förvillar budskapet enligt Bilaga 2.1.



Nedan visas motsvarande utrymningsskyltar utseende enligt EU-direktivet:



Trots att de föreslagna skyltarna inte följer EU-direktivet kan de inte anses förvilla budskapet då de innehåller samma symboler som i föreskriften, fast de är kombinerade, d.v.s. den springande figuren är *i* dörren i stället för springande *till* dörren. Skyltarna kan alltså användas.